


Reaction to fire



The applicant: **SIRPI S.p.A**
VÍA CASINO D'ALBERI, 19
IT- 20067 TRIBIANO
Milano

is authorized to place the label "Classification of Reaction to Fire of Construction Products " according to the report N° 2018AN3281



CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE OF: CONSTRUCTION PRODUCTS

N° 18AN3281

The range:

“EW”

has been tested according to the standards EN ISO 11925-2:2010 and EN 13823:2010+A1:2014. The classification according to standard EN 13501-1:2007+A1:2009 is:

“B-s2,d0”

Alcoy, November 09th 2018.

Celia Dolça
HEAD OF FIRE BEHAVIOUR LAB.



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/1727

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di valutazione della qualità per l'equipaggiamento del Fabbricante identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (MED) e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975, e con il tipo descritto nei Certificati CE del Tipo (Modulo B) elencati nell'allegato di questo Certificato.

This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant quality assessment procedures for the equipment of the Manufacturer identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975, and with the type described in the EC Type Examination Certificate (Module B) listed in the Annex to this Certificate.

Il/ The

Fabbricante/ Manufacturer:

JV SPA**Via Cassino d'Alberi, 19 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY**

mantiene e applica un sistema qualità in conformità ai requisiti dell'Allegato B, Modulo D, Direttiva sull'Equipaggiamento Marittimo.

maintains and applies a quality system in accordance with the requirements of the Maritime Equipment Directive Annex B, Module D.

Scopo/ Scope:

Item MED/ MED item:

MED/3.18a

Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: a) tranciati decorativi

Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics: a) decorative veneers

27/03/2025

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

26/03/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO CE GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE (MODULO D) EC QUALITY SYSTEM (MODULE D) CERTIFICATE

Richiedente/ Applicant: JV SPA
Luogo di produzione/ Place of production:
Via Cassino d'Alberi, 19 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY

Dati Modulo B/ Module B data			
n. certificato/ Certificate n.	type/ tipo	data/ date	ON/ NB
MED/0497/1467	EPF320T	22/03/2023	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/1468	EW330T	22/03/2023	CSI SPA (NB 0497)
MED/0497/1469	EW380T	22/03/2023	CSI SPA (NB 0497)

Questo certificato autorizza il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità in unione con il CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) dell'equipaggiamento elencato nell'Allegato A di apporre il "marchio di conformità" (wheelmark), come da esempio:

This certificate authorises the manufacturer or his authorised representative established within the Community in conjunction with the EC TYPE EXAMINATION (MODULE B) CERTIFICATE of the equipment listed in the Annex A to affix the "Mark of Conformity" (wheelmark), as below:



0497 number of the Notified Body
yy last two digits of the year in which the mark is affixed

Questo certificato perde la sua validità se il produttore fa qualsiasi cambiamento o modifica al sistema di qualità approvato, che non siano stati notificati, e concordati con l'Organismo Notificato indicato su questo certificato e/o dopo la scadenza, il ritiro o la revoca del Certificato CE del Tipo (Modulo B).

This certificate loses its validity if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved quality system, which have not been notified to, and agreed with the notified body named on this certificate and/or after lapse of time, withdrawal or revocation of the EC Type Examination (Module B) Certificate.

27/03/2025

 Prima emissione
First issue

 Rinnovo
Renewal

 Ultima emissione
Latest issue

26/03/2030

 Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

